

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日
採取時刻	8:05	7:50	8:00	7:55
Cs-134(約2年)	530	210	150	12
Cs-137(約30年)	3,400	1,300	1,000	61
全	5,400	3,200	3,100	150
H-3(約12年)	650	680	230	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

