

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日
採取時刻	8:25	8:00	8:20	8:05
Cs-134(約2年)	550	250	150	ND(7.5)
Cs-137(約30年)	3,500	1,500	980	61
全	5,600	3,500	2,900	150
H-3(約12年)	610	730	250	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

