

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日
採取時刻	8:10	7:55	8:05	8:00
Cs-134(約2年)	560	250	170	11
Cs-137(約30年)	3,500	1,500	1,000	60
全β	5,600	3,600	2,900	150
H-3(約12年)	600	620	210	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

