

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	540	190	140	11
Cs-137(約30年)	3,400	1,400	950	60
全	5,600	3,500	3,000	150
H-3(約12年)	730	730	200	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

