

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	590	230	160	ND(15)
Cs-137(約30年)	3,600	1,400	1,000	61
全	5,600	3,400	2,900	160
H-3(約12年)	610	670	190	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

