

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月15日	2月15日	2月15日	2月15日
採取時刻	8:05	7:50	8:00	7:55
Cs-134(約2年)	520	190	140	10
Cs-137(約30年)	3,100	1,400	960	50
全	5,400	3,400	2,900	150
H-3(約12年)	740	670	220	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

