

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日
採取時刻	8:10	7:55	8:05	8:00
Cs-134(約2年)	550	220	150	11
Cs-137(約30年)	3,400	1,400	1,000	53
全	5,400	3,400	2,800	170
H-3(約12年)	690	630	180	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

