

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日
採取時刻	7:00	7:10	7:05	7:15
Cs-134(約2年)	560	230	150	ND(8.6)
Cs-137(約30年)	3,800	1,400	1,000	44
全β	6,300	3,800	2,900	230
H-3(約12年)	540	590	160	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

