

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日
採取時刻	7:25	7:10	7:20	7:15
Cs-134(約2年)	640	210	150	15
Cs-137(約30年)	4,000	1,400	1,000	77
全	5,900	3,400	2,800	160
H-3(約12年)	560	530	170	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

