

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日
採取時刻	7:55	7:40	7:50	7:45
Cs-134(約2年)	570	220	150	8.3
Cs-137(約30年)	3,800	1,400	970	70
全	5,700	3,300	2,800	160
H-3(約12年)	590	710	190	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

