

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日
採取時刻	6:55	7:05	7:00	7:10
Cs-134(約2年)	600	210	160	9.6
Cs-137(約30年)	4,000	1,200	940	64
全	5,800	3,400	2,700	140
H-3(約12年)	540	580	190	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

