

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月8日	3月8日	3月8日	3月8日
採取時刻	7:40	7:55	7:45	8:00
Cs-134(約2年)	670	190	160	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	4,100	1,200	1,000	51
全	6,100	3,500	3,000	200
H-3(約12年)	620	660	200	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

