

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 7 年 3 月 1 2 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日
採取時刻	6:40	6:50	6:45	6:55
Cs-134(約2年)	680	170	140	ND(13)
Cs-137(約30年)	4,200	1,300	980	55
全β	5,900	3,400	2,700	150
H-3(約12年)	650	630	170	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

