

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	590	210	150	ND(13)
Cs-137(約30年)	4,000	1,300	1,000	64
全	5,900	3,300	2,700	150
H-3(約12年)	550	630	240	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

