

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月20日	3月20日	3月20日	3月20日
採取時刻	7:10	7:20	7:15	7:25
Cs-134(約2年)	580	180	140	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	3,800	1,300	930	53
全	5,700	3,200	2,400	180
H-3(約12年)	640	700	180	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

