

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

2017年4月12日
東京電力ホールディングス株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水										
	E-1	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	4月10日	4月10日	4月10日	4月10日	/	/	/	4月10日	/	/	/
採取時刻	8:15	7:55	8:00	8:05	/	/	/	8:10	/	/	/
全β	13,000	ND(15)	ND(15)	ND(15)	/	/	/	1,100	/	/	/
H-3(約12年)	3,500	420	310	130	/	/	/	ND(100)	/	/	/

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
全β	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	63 <9/9>
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	7,700 <4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 [11/10,11/13]	350 [12/18] <1/1>

	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12
全β	60 <8/13>	36 [3/10]	31,000 《9/2》	160 <4/8>	170 [3/11]	37 <1/23>
H-3(約12年)	1,100 <2/19>	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>

	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	21 [1/6]	40 <8/20>	16,000 [11/28]	36 <8/19>
H-3(約12年)	1,800 [4/14]	640 <8/26>	190,000 [11/30]	770 <2/25>

*カッコ内は、各値の採取日を示す。〔〕は2013年、〈〉は2014年、【】は2015年、《》は2016年。

