

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

2017年5月14日
東京電力ホールディングス株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	5月12日	5月12日	5月12日
採取時刻	9:05	9:10	9:15
全β	ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	1,000	660	440

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全β	54 <3/28>	260 <6/10>	60 【1/15】
H-3(約12年)	4,400 【9/19】	20,000 【9/27】	2,600 <5/24>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。< >は2014年。【 】は2015年。



提供: 日本スペースイメージング(株)、(C)DigitalGlobe