

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
採取時刻	6:45	6:55	6:50	7:00
Cs-134(約2年)	350	180	160	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,400	1,200	960	53
全	3,400	3,100	2,300	190
H-3(約12年)	290	630	190	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

