

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取時刻	8:50	8:30	8:45	8:35
Cs-134(約2年)	300	180	130	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,100	1,200	930	51
全	3,200	3,200	2,300	150
H-3(約12年)	260	500	150	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

