

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
採取時刻	10:15	10:00	10:20	10:05
Cs-134(約2年)	360	180	140	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,300	1,300	980	45
全	3,300	3,100	2,300	150
H-3(約12年)	380	710	240	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

