

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日
採取時刻	10:40	11:55	10:30	12:00
Cs-134(約2年)	260	190	280	13
Cs-137(約30年)	1,700	1,200	2,100	55
全	2,200	3,100	3,300	160
H-3(約12年)	240	730	170	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

