

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 7 年 4 月 2 1 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月19日	4月19日	4月19日	4月19日
採取時刻	9:00	8:35	9:10	8:40
Cs-134(約2年)	170	180	430	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	1,100	1,200	3,200	81
全	1,500	2,900	4,100	190
H-3(約12年)	150	590	130	110

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

