

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日
採取時刻	8:10	8:00	8:15	8:05
Cs-134(約2年)	160	160	200	11
Cs-137(約30年)	1,100	1,200	1,400	78
全β	1,600	3,000	2,300	170
H-3(約12年)	180	600	140	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

