

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日
採取時刻	8:05	7:50	8:10	7:55
Cs-134(約2年)	160	170	170	11
Cs-137(約30年)	1,200	1,200	1,200	51
全	1,500	3,000	2,100	210
H-3(約12年)	120	600	150	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

