

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日
採取時刻	10:00	9:45	10:10	9:50
Cs-134(約2年)	150	140	540	21
Cs-137(約30年)	1,000	1,000	3,900	130
全	2,500	4,400	5,600	250
H-3(約12年)	ND(120)	610	ND(120)	260

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

