

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日
採取時刻	9:05	8:50	9:10	8:55
Cs-134(約2年)	85	170	400	11
Cs-137(約30年)	700	1,100	2,900	91
全	840	2,800	3,500	170
H-3(約12年)	ND(120)	680	ND(120)	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

