

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 7 年 5 月 2 4 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日
採取時刻	9:15	8:50	9:20	8:55
Cs-134(約2年)	100	180	320	16
Cs-137(約30年)	630	1,200	2,400	110
全	750	2,900	2,900	160
H-3(約12年)	ND(120)	630	160	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

