

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月26日	5月26日	5月26日	5月26日
採取時刻	9:10	9:00	9:15	9:05
Cs-134(約2年)	67	150	250	14
Cs-137(約30年)	510	1,200	1,800	87
全	620	3,000	2,500	140
H-3(約12年)	ND(120)	590	ND(120)	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

