

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月29日	5月29日	5月29日	5月29日
採取時刻	9:55	9:25	10:05	9:30
Cs-134(約2年)	82	130	250	15
Cs-137(約30年)	560	1,100	1,700	98
全	670	3,000	2,300	220
H-3(約12年)	ND(120)	620	170	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

