

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日
採取時刻	8:15	8:05	8:20	8:10
Cs-134(約2年)	66	160	230	13
Cs-137(約30年)	460	1,100	1,700	85
全	640	3,000	2,100	180
H-3(約12年)	ND(110)	630	140	270

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

