

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日
採取時刻	9:25	9:15	9:30	9:20
Cs-134(約2年)	140	140	900	14
Cs-137(約30年)	1,100	1,100	6,400	130
全	2,600	3,000	12,000	240
H-3(約12年)	ND(120)	560	ND(120)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

