

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月12日	6月12日	6月12日	6月12日
採取時刻	10:30	10:15	10:40	10:20
Cs-134(約2年)	100	180	280	14
Cs-137(約30年)	730	1,300	1,900	92
全	1,000	3,100	2,600	190
H-3(約12年)	ND(120)	670	120	270

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

