

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日
採取時刻	8:00	7:50	8:05	7:55
Cs-134(約2年)	84	170	290	11
Cs-137(約30年)	700	1,200	2,000	90
全	900	2,800	2,600	160
H-3(約12年)	120	660	220	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

