

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日
採取時刻	9:30	9:05	9:35	9:10
Cs-134(約2年)	95	180	250	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	690	1,200	1,900	70
全	910	3,200	2,400	140
H-3(約12年)	ND(120)	700	ND(120)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

