

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日
採取時刻	8:05	7:50	8:10	7:55
Cs-134(約2年)	95	150	490	13
Cs-137(約30年)	790	1,200	3,400	82
全	960	3,100	4,200	180
H-3(約12年)	ND(130)	780	ND(130)	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

