

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月26日	6月26日	6月26日	6月26日
採取時刻	10:15	9:55	10:25	10:00
Cs-134(約2年)	44	180	390	14
Cs-137(約30年)	360	1,200	2,700	82
全	440	3,000	3,100	170
H-3(約12年)	ND(130)	660	ND(130)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

