

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月28日	6月28日	6月28日	6月28日
採取時刻	8:05	7:50	8:10	7:55
Cs-134(約2年)	45	150	300	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	400	1,200	2,300	95
全	430	2,800	3,000	170
H-3(約12年)	ND(120)	560	130	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

