


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口							
採取日	5月12日							5月12日							
採取時刻	7:00							6:46							
降雨量 (mm/日)	0							0							
流量 (m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134 (約2年)	1.1							ND(0.56)							
Cs-137 (約30年)	10							1.6							
全	22							11							
H-3 (約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤							
採取日	5月12日							5月12日							
採取時刻	7:00							7:27							
降雨量 (mm/日)	0							0							
流量 (m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134 (約2年)	ND(0.91)							ND(0.92)							
Cs-137 (約30年)	4.9							ND(0.96)							
全	8.0							ND(3.4)							
H-3 (約12年)	-							-							

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。