

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日
採取時刻	9:10	9:00	9:15	9:05
Cs-134(約2年)	43	160	300	9.5
Cs-137(約30年)	350	1,200	2,200	76
全	440	2,800	2,600	190
H-3(約12年)	ND(130)	650	210	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

