

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日
採取時刻	8:25	8:10	8:20	8:15
Cs-134(約2年)	56	160	270	13
Cs-137(約30年)	460	1,100	2,000	84
全	540	2,800	2,400	180
H-3(約12年)	ND(130)	510	170	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

