

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月28日	7月28日	7月28日	7月28日
採取時刻	9:35	9:20	9:30	9:25
Cs-134(約2年)	85	130	50	13
Cs-137(約30年)	660	1,000	420	78
全	950	2,600	800	200
H-3(約12年)	170	630	260	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

