

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月31日	7月31日	7月31日	7月31日
採取時刻	11:30	11:00	11:20	11:05
Cs-134(約2年)	84	120	62	10
Cs-137(約30年)	600	980	480	74
全	760	2,600	850	240
H-3(約12年)	ND(130)	500	160	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

