

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日
採取時刻	8:15	7:50	8:10	7:55
Cs-134(約2年)	65	130	48	14
Cs-137(約30年)	460	960	400	67
全	670	2,500	760	220
H-3(約12年)	ND(120)	510	250	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

