

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日
採取時刻	9:40	9:15	9:30	9:20
Cs-134(約2年)	78	130	55	7.3
Cs-137(約30年)	410	970	410	66
全	560	2,600	820	200
H-3(約12年)	ND(130)	540	280	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

