

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
採取時刻	11:50	11:15	11:45	11:20
Cs-134(約2年)	44	130	60	6.7
Cs-137(約30年)	340	970	440	64
全	500	2,500	860	190
H-3(約12年)	ND(110)	570	330	260

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

