

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日
採取時刻	8:10	7:50	8:00	7:55
Cs-134(約2年)	92	130	640	13
Cs-137(約30年)	630	1,100	5,000	75
全	870	2,500	5,800	220
H-3(約12年)	ND(130)	480	ND(130)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

