

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日
採取時刻	9:20	9:30	9:25	9:35
Cs-134(約2年)	82	120	540	9.2
Cs-137(約30年)	560	930	4,000	76
全	770	2,700	4,500	210
H-3(約12年)	ND(120)	490	ND(120)	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

