

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日
採取時刻	10:55	10:30	10:45	10:35
Cs-134(約2年)	76	120	410	11
Cs-137(約30年)	470	1,100	3,000	75
全	670	2,600	3,400	190
H-3(約12年)	ND(120)	620	220	220

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

