

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日
採取時刻	9:20	9:35	9:30	9:40
Cs-134(約2年)	43	130	410	14
Cs-137(約30年)	440	1,000	3,000	64
全	600	2,500	3,600	210
H-3(約12年)	ND(130)	530	140	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

