

訂正版

データに誤りがありましたので、訂正しております。(2017年8月31日訂正)

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 7 年 8 月 3 0 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日
採取時刻	11:05	10:35	10:55	10:40
Cs-134(約2年)	56	110	190	15
Cs-137(約30年)	370	960	1,300	83
全	480	2,600	1,900	220
H-3(約12年)	ND(120)	520	380	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

